

No. Sijil :  
Certificate No.:

LF003301

## SIJIL BARANGAN TERSENARAI *Product Listing Certificate*



**SIRIM QAS International Sdn. Bhd. dengan ini menganugerahkan kepada**  
*SIRIM QAS International Sdn. Bhd. hereby grants to*

**FEDERAL IRON WORKS SDN. BHD.**  
**NO. 3, JALAN KELULI SATU**  
**KAW. PERINDUSTRIAN BUKIT RAJA SELATAN**  
**40000 SHAH ALAM**  
**SELANGOR DARUL EHSAN**


**Sijil untuk menggunakan Tanda Barangan Tersenarai**  
*a certificate to use the Product Listing Mark on*

**GALVANISING STEEL SHEET**

**Please refer to detail in the SCHEDULE**

**sebagai mematuhi keperluan**  
*as complying with*

**BS 476 : PART 6 : 1989**  
**BS 476 : PART 7 : 1997**



**Dato' Mariani Mohammad**  
Pengarah Eksekutif  
*Executive Director*  
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

**Ir. Hj. Yahaya Ahmad**  
Pengerusi  
*Chairman*  
SIRIM QAS International Sdn. Bhd.

SIRIM QAS International Sdn. Bhd.  
(No. Syarikat 410334-X)  
1, Persiaran Dato' Menteri  
Seksyen 2, Peti Surat 7035  
40911 Shah Alam  
Selangor Darul Ehsan  
MALAYSIA.

Tel : 60-3-5544 6400  
Faks : 60-3-5510 9439

<http://www.sirim-qas.com.my>  
<http://www.malaysiancertified.com.my>

**Tarikh Mula Pensijilan : 05 December 2008**  
*Certified Since :*


**Sah Sehingga : 05 December 2010**  
*Valid Until :*

**Tarikh Dikeluarkan : 05 November 2009**  
*Issue Date :*

**No. Siri : F 0080**  
*Serial No.:*

Lesen ini dianugerahkan tertakluk kepada syarat-syarat Perjanjian Pensijilan Barangan SIRIM QAS International Sdn. Bhd.  
*This Licence is granted subject to the provisions of the Product Certification Agreement of SIRIM QAS International Sdn. Bhd.*

PCS/FOR/08 - 4.3 (F)  
Issue : 5 Rev. : 0



No. Sijil :  
Certificate No.:

LF003301

# SCHEDULE

FEDERAL IRON WORKS SDN. BHD.

BRAND : -NIL-  
MODEL : SGCH  
RATING : BASE METAL THICKNESS (BMT) : 0.48MM - 1.00MM  
DENSITY (GALVANISED COIL): 7518 TO 7793 KGM<sup>^3</sup>



SIRIM

SURFACE SPREAD OF FLAME : CLASS ONE  
TEST REPORT NO.: 2008FE0149, 2008FE0151

FIRE PROPAGATION INDEX , I: 1.8, 0.8 , I1: 0.8, 0.1  
TEST REPORT NO.: 2008FE0150, 2008FE0135

Sah Sehingga :  
Valid Until : 05 December 2010

Tarikh Dikeluarkan :  
Issue Date : 05 November 2009